



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390

E-mail: [posta@ordineingegneri.ra.it](mailto:posta@ordineingegneri.ra.it) - Web: [www.ordineingegneri.ra.it](http://www.ordineingegneri.ra.it) PEC: [ordine.ravenna@ingpec.eu](mailto:ordine.ravenna@ingpec.eu)

## Verifica Modulo 5

- 1. Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività a rischio devono seguire in caso di allarme è:**
  - A) mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito dal piano di emergenza;
  - B) non uscire dall'edificio fino a quando non si mette sotto controllo l'incendio;
  - C) non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano i Vigili del Fuoco.
- 2. Una delle procedure standard contenute nel Piano di Emergenza deve riguardare:**
  - A) lo spegnimento dell'incendio generalizzato;
  - B) la chiamata dei Vigili del Fuoco;
  - C) la decontaminazione dell'ambiente.
- 3. Le deroghe sono rilasciate:**
  - A) dal Comando Provinciale competente
  - B) dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
  - C) dalla Direzione Regionale competente
- 4. L'istanza di deroga deve essere presentata:**
  - A) al Comando Provinciale competente
  - B) alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
  - C) alla Direzione Regionale competente
- 5. La valutazione del rischio aggiuntivo e la valutazione dell'idoneità delle misure compensative:**
  - A) devono essere effettuate con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
  - B) possono essere effettuate con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
  - C) devono essere effettuate con i metodi predittivi.
- 6. Gli autorespiratori a ciclo aperto dispongono di bombole contenenti:**
  - A) ossigeno puro;
  - B) aria compressa;
  - C) aria ed ossigeno.
- 7. Qualora ne ricorra l'obbligo, le esercitazioni antincendio devono essere effettuate:**
  - A) almeno due volte l'anno;
  - B) almeno una volta l'anno, salvo quanto eventualmente prescritto dalle specifiche norme verticali;
  - C) almeno una volta ogni due anni.

**8. Il sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) è obbligatorio:**

- A) per le attività che non osservano integralmente la normativa vigente ed hanno ottenuto la deroga;
- B) per le attività che non osservano integralmente la normativa vigente;
- C) per le attività progettate utilizzando l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

**9. La maschera a filtro si può usare in ambiente con presenza di ossigeno non inferiore:**

- A) al 6%;
- B) al 12%;
- C) al 17%.

**10. In presenza di specifiche disposizioni per la concessione di deroghe in via generale:**

- A) occorre presentare istanza di parere di conformità al Comando Provinciale (anche per le attività di categoria A), il quale procede direttamente all'approvazione del progetto
- B) deve comunque essere presentata istanza di deroga
- C) il Comando Provinciale (tranne che per le attività di categoria A) procede direttamente all'approvazione del progetto

Barrare l'affermazione ritenuta corretta.

Ravenna, 09 dicembre 2014

Risposte:

1. A) - 2. B) - 3. C) - 4. A) - 5. B) - 6. B) - 7. B) - 8. C) - 9. C) - 10. C)